


RAPORT DE INCERCARI NR. 474,475 din data 20.05.2026

Client: SC STYLE CONSTRUCT- BOLINTIN DEAL Adresă: Bolintin Deal, jud. Giurgiu Locul prelevării: 1. S.P. Bolintin Deal 2. Retea primarie Proces verbal de recolta nr. 200 din 20.05.2026 Data/ora prelevării: 20.05.2026/ 10 ³⁰	Analiză solicitată: - programe naționale - contract X - monitorizare operationala X - monitorizare audit - cerere de analiză - activități de inspecție
Cod Proba analizata – 474,475 Data / ora receptiei in laborator 20.05.2026/14 ⁰⁰ Data efectuării analizei: 20.05.2026	
Procedura de prelevare : PO-L-01, Ghid general pentru stabilirea programelor si tehnicilor de prelevare:SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458-2007; SR EN ISO 5667-14/2017.	
Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare	Starea probei prelevate: Corespunzatoare X Necorespunzatoare
Analize microbiologice efectuate conform : PS-L-01, PS-L-02, PS-L-03, PS-L-04	Analize chimice efectuate conform PS-L-05 ; PS-L-06 ; PS-L-07; PS-L-08;PS-L-09

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Parametru	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
Nr.colonii la 37°C UFC /ml	0				Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.colonii la 22°C UFC /ml	0				Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222:2004
Nr.de bacterii coliforme UFC /100ml	0	0			0	SR EN ISO 9308-1/A1/2017 SR ISO 9308-1:2015
Nr. Escherichia Coli UFC /100ml	0	0			0	SR ISO 9308-1:2015
Nr. Enterococi UFC /100 ml	0	0			0	SR EN ISO 7899-2: 2002
Decizie	Probele corespund O.G. Nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024, pentru parametrii analizati –DA.					

Analize efectuate de: Executant :

As. Logigan Dorina 
As. Pr. Craiciu Petra 
As. Pr. Juverdeanu Mariela 

Responsabil de analiza /
Sef laborator
Medic primar
Dr. Neagu Mirela 

PARAMETRI CHIMICI

Parametrul	1	2	3	4	Valoarea maxima admisa	Metoda de analiza
FLUORURI(mg/l)					1.5	SR ISO 10539-1: 2001
NITRITI-NO ₂ (mg/l)	SLQ	SLQ			0.5	SR EN 26777:2002 /C91:2006
NITRATI-NO ₃ (mg/l)	SLQ	SLQ			50	SR ISO 7890-3: 2000
CULOARE	Fara nicio modificare anormala	Fara nicio modificare anormala			Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887: 2012 (Metoda A vizuala)
GUST	Fara nicio modificare anormala	Fara nicio modificare anormala			Acceptabil pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN 1622: 2007 (Anexa C)
MIROS	Fara nicio modificare anormala	Fara nicio modificare anormala			Acceptabil pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN 1622: 2007 (Anexa C)
pH (unitati de pH)/T°C	7.68/ 22.6°C	7.71/ 22.6°C			≥6.5;≤9.5	SR ISO 10523: 2012
TURBIDITATE (U.N.T)	0.32	0.38			Acceptabila pt. consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016
CONDUCTIVITATE μs/cm ⁻¹ la 20°C	367	365			2500	SR EN 27888 : 1997
AMONIU,NH ⁺ ₄ (mg/l)	SLQ	SLQ			0.5	SR ISO 7150-1 : 2001
CLORURI (mg/l)	8.03				250	SR ISO 9297 : 2001
OXIDABILITATE mg O ₂ /l (Indice de permanganat)	2.27	2.14			5	SR EN ISO 8467 : 2001
MANGAN(μg/l)	SLQ	SLQ			50	SR ISO 6333 : 1997
FIER(μg/l)	43.35	59.16			200	SR ISO 6332 : 1996/ C91:2006
SULFATI(mg/l)	19.66				250	STAS 3069 : 1987
DURITATE TOTALA Suma de calciu si magneziu (grade germane)	10.41	10.66			min. 5	SR ISO 6059 : 2008
CLOR REZIDUAL Liber/Total mg/l	0.12/0.14	0.10/0.12			≥0.1-≤0.5	SR EN ISO 7393-1:2002
BOR mg/l					1.5	SR ISO 9390:2000

DECIZIE	Probele corespund O.G. Nr. 7/18.01.2023 aprobata prin Legea 96/2024, pentru parametrii analizati – DA.
---------	--

Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: nitriti< 0.05 mg/l; nitrati< 2.5 mg/l; amoniu<0.05 mg/l; mangan<10 μg/l; fier< 25 μg/l; bor< 0.2 mg/l; sulfati<10 mg/l

Rezultatele se refera numai la probele analizate.

Buletinul nu poate fi reprodus decit integral fara aprobarea laboratorului


Cod BA-12-01 Ed 1.Rev 02/20.05.2024

Analize efectuate de:

Executant / As.Pr. Soava Marius

As. Pr. Coscai Georgeta

As. Pr. Popescu Ruxandra



Aprobat,
Sef Laborator/Medic Primar
Dr. Neagu Mirela